

<p style="text-align: center;"><b>Merkblatt</b>  <b>Brandschutzvorkehrungen bei Märkten, Straßenfesten und ähnlichen</b>  <b>Veranstaltungen</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Stand</b>  <b>2008</b></p>
<p><b><u>Ansprechpartner</u></b>  Ansprechpartner bei der Stadt Ostheim/Rhön sind die Mitarbeiter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ordnungsamt VG Ostheim</li> <li>-Bauamt VG Ostheim</li> <li>-Vorbeugender Brandschutz – Freiwillige Feuerwehr Ostheim Rhön</li> </ul> <p>Diese Mitarbeiter wird als Fachstelle zur brandschutztechnischen Beurteilung von Veranstaltungen beteiligt. Darüber hinaus beurteilen <b>Sie</b> eigenständig, ob für Veranstaltungen ein Brandsicherheitsdienst erforderlich ist und in welcher Form dieser durchgeführt wird.</p>	
<p><b><u>Vorbemerkung</u></b>  In die Gestaltung dieses Merkblatt sind Erfahrungen und Erkenntnisse eingeflossen, die über einen langen Zeitraum vor Ort gesammelt wurden. Darüber hinaus wurden redaktionelle Anpassungen vorgenommen und werden weiterhin verbessert.</p>	
<p><b><u>Rechtsgrundlagen und Hinweise</u></b>  Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG)  Gaststättenrecht (GastV)  Landesstraf-und Verordnungsgesetz (LStVG)  Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB)  Bayerische Bauordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonderbauvorschriften</li> <li>- Technische Baubestimmungen</li> <li>- Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten</li> <li>- Richtlinien über die Flächen für die Feuerwehr</li> <li>- Muster-Versammlungsstättenverordnung</li> </ul> <p>Straßenverkehrsordnung (StVO)  Vorschriften der Berufsgenossenschaften (BGV)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Regeln - Gas</li> </ul>	
<p><b><u>Sicherheitskonzept</u></b>  Für Märkte, Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen ist <b>rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn</b> mit allen Beteiligten ein gemeinsames Sicherheitskonzept unter Federführung der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen und festzulegen.  Hierbei ist auch die Notwendigkeit der Gestellung eines Brandsicherheitsdienstes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zu prüfen. Die entsprechende Anordnung wird durch die Genehmigungsbehörde erlassen. Die Einhaltung der angeordneten Maßnahmen wird in der Regel vor Veranstaltungsbeginn durch die federführende Genehmigungsbehörde geprüft und im Laufe der Veranstaltung überwacht.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Merkblatt</b>  <b>Brandschutzvorkehrungen bei Märkten, Straßenfesten und ähnlichen</b>  <b>Veranstaltungen</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Stand</b>  <b>2008</b></p>
<p><b><u>Vorlage Lageplan</u></b>  Der Genehmigungsbehörde und der Freiwilligen Feuerwehr Ostheim/Rhön ist ein maßstabsgerechter Lageplan vorzulegen, aus dem die Größe und die Aufstellung der Stände, Zelte und Buden sowie deren Abstand zu bestehenden Gebäuden ersichtlich ist.</p> <p><b><u>Festlegungen im Lageplan</u></b>  Im vorgelegten Lageplan können durch die Genehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der örtlichen Feuerwehr zusätzliche notwendigen Gänge, Feuerwehrezufahrten, Abstände zu Gebäuden, Zugänge und Fluchtwege festgelegt werden. Die im genehmigten Lageplan ausgewiesenen Flächen sind unbedingt einzuhalten.</p>	
<p><b><u>Freihaltung Zufahrten</u></b>  <b>Die festgelegten Flächen für die Feuerwehr (Zugänge, Feuerwehrezufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen) sind im Veranstaltungsbereich während der gesamten Zeit der Nutzung ständig freizuhalten.</b>  <b>Die bestehenden Zugänge und Feuerwehrezufahrten zu Gebäuden im Veranstaltungsbereich dürfen nicht eingeschränkt werden (Sicherung des 2. Flucht- und Rettungsweges über Leitern der Feuerwehr).</b></p>	
<p><b><u>Zu- und Durchfahrten</u></b>  Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten von Straßen, Fahrwegen und Fußgängerzonen dürfen mit Aufbauten und ständigen Einrichtungen nur so belegt werden, dass eine möglichst gradlinige mindestens <b>3,00 m</b> breite Durchfahrt für <b>Feuerwehr bzw. Rettungsfahrzeuge</b> verbleibt. Wird eine <b>Zu- oder Durchfahrt</b> auf einer Länge von mehr als <b>12,00 m</b> beidseitig durch <b>Bauteile, Wände oder Pfeiler</b> begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens <b>3,50 m</b> betragen. Die erforderliche Breite darf durch <b>aufgeklappte Vordächer</b> nicht eingeschränkt werden.</p> <p>Die lichte Höhe der Zu- und Durchfahrten für <b>Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge</b> muss mindestens <b>3,50 m</b> betragen.</p> <p>Bei <b>Aufstellung von Tischen und Bänken</b> ist darauf zu achten, dass für Feuerwehrfahrzeuge eine <b>freie Durchfahrt</b> von mind. <b>3,00 m</b> gegeben ist.</p> <p>Nach maximal <b>50 m</b> sind ausreichende <b>Feuerwehrebewegungsflächen</b> von mindestens <b>7,00 m x 12,00 m</b> je im Einsatzfall <b>erforderlichen Feuerwehrfahrzeug</b> zu bilden.</p>	
<p><b><u>Kurven in Zu- oder Durchfahrten</u></b>  <b>Kurven im Verlauf der Zu- und Durchfahrten sind in der durch den Außenradius der Kurve vorgegebenen Mindestbreite frei zu halten. Vor und hinter den Kurven sind Übergangsbereiche von mindestens 11,00 m einzuplanen.</b></p>	
<p><b><u>Kennzeichnung</u></b>  Sofern im Einzelfall eine Kennzeichnung der Zu- und Durchfahrten zu den Veranstaltungsbereichen erforderlich wird, sind Hinweisschilder und Verkehrszeichen (z.B. Halteverbot) entsprechend der Straßenverkehrsordnung zu verwenden.</p> <p>Schranken, Sperrpfosten,  Im Zuge der Feuerwehrezufahrten vorhandene Sperrbalken, Sperrpfosten oder Schranken müssen sich mit einem Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (Dreikant des Überflurhydrantenschlüssels) oder durch Feuerwehrschießung (7 HT 6329) öffnen lassen.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Merkblatt</b>  <b>Brandschutzvorkehrungen bei Märkten, Straßenfesten und ähnlichen</b>  <b>Veranstaltungen</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Stand</b>  <b>2008</b></p>
<p><b><u>Freiflächen</u></b>  <b>Notausgänge von unterirdischen Anlagen (Verkehrsanlagen, Parkhäuser, Betriebsräume), und Zugänge von Schalt- und Verteilerräumen sowie Räumen mit sicherheitsrelevanten Anlagen sind in voller Breite freizuhalten.</b></p>	
<p><b><u>Schutzstreifen</u></b>                      Bei aneinander gebauten Buden, Zelten, Ständen, Verkaufsständen usw. sind in Abständen von höchstens <b>40,00 m</b> Schutzstreifen von mind. <b>5,00 m</b> Breite ständig freizuhalten.</p>	
<p><b><u>Sicherheitsabstände</u></b>                      Stände, Buden, Verkaufsstände usw. sind von bestehenden Gebäuden in einem Abstand von mindestens <b>5,00 m</b> anzuordnen. Kann der Sicherheitsabstand von <b>5,00 m</b> nicht eingehalten werden, so sind andere Sicherungsmaßnahmen (z.B. Fenster feuerhemmend F 30-A verschließen, brennbare Außenwände feuerhemmend F 30 A verkleiden) durchzuführen.                      Ausnahmen können zugelassen werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.                      Ausgenommen von dieser Abstandsregelung sind beispielsweise:                      Stände mit geringen Brandlasten                      Stände mit geringer Brandgefahr                      Kleinzelte mit schwer entflammbarer Außenhaut entsprechend DIN 4102 B 1 und ausschließlicher Bestuhlung (aus Holz)                      Marktschirme und Stehtische</p>	
<p><b><u>Fliegende Bauten</u></b>                      Die Abstände zu Gebäuden und untereinander sind Einzelfall bezogen mit der Bauaufsicht und der Feuerwehr abzustimmen.                      Freihaltung Löschwasser- und Energieversorgungsanlagen                      Löschwasserentnahmeeinrichtungen (Über- oder Unterflurhydranten), sowie Verteil- und Schaltanlagen der Energie- und Wasserversorgung sind einschließlich ihrer Kennzeichnungen von Aufbauten oder Lagerungen im Umkreis von <b>1,00 m</b> freizuhalten und müssen jederzeit zugänglich sein.</p>	
<p><b><u>Behelfsmäßige Leitungslegung</u></b>                      Kabel, Schläuche, Seile und ähnliche Leitungen im Bereich von Rettungswegen sind so zu verlegen, dass sie keine Stolpergefahr oder Behinderung darstellen. Sie sind mit Gummimatten oder ähnlichem sichtbar abzudecken. Sofern sie über Feuerwehrzufahrten gespannt werden, ist eine lichte Durchfahrtshöhe von mind. <b>3,50 m</b>, über Fahrbahnen eine lichte Durchfahrtshöhe von <b>4,00 m</b> einzuhalten.</p>	
<p><b><u>Lagerung Abfallstoffe</u></b>                      Packmaterial, Kartonagen und Papier dürfen außerhalb der Stände und Buden nicht gelagert werden.                      Durch den/die Veranstalter/Betreiber ist ein Abfallkonzept, welches die brandschutztechnischen Belange berücksichtigt, zu erstellen, (z.B. geschlossene nicht brennbare Abfallcontainer, Presscontainer u.a.).</p>	

<p align="center"><b>Merkblatt</b>  <b>Brandschutzvorkehrungen bei Märkten, Straßenfesten und ähnlichen</b>  <b>Veranstaltungen</b></p>	<p align="center"><b>Stand</b>  <b>2008</b></p>
<p><b><u>Elektrische Einrichtungen</u></b>            Elektroinstallationen, Elektrogeräte und sonstige elektrisch betriebene Einrichtungen müssen den gültigen VDE-Bestimmungen entsprechen. Ein entsprechender schriftlicher Nachweis einer Elektrofachkraft ist der Genehmigungsbehörde vorzulegen.</p>	
<p><b><u>Aufstellung elektrischer Wärme- und Heizgeräte</u></b>            Elektrische Geräte, insbesondere Wärme- und Widerstandsgeräte, sind so aufzustellen und zu betreiben, dass sie keinen Brand verursachen können. Diese Geräte dürfen nur aufgestellt und betrieben werden, wenn zur Vermeidung einer Entzündung ein Sicherheitsabstand von mindestens <b>0,50 m</b> (nach allen Seiten) zu brennbaren Stoffen und Gegenständen eingehalten werden kann.            Werden durch den Hersteller größere Sicherheitsabstände vorgeschrieben, sind diese einzuhalten. Der erforderliche Sicherheitsabstand kann reduziert werden, wenn Abschirmungen und Unterlagen aus nichtbrennbaren Materialien verwendet werden die geeignet sind, eine Wärmeübertragung zu verhindern (z.B. Unterlagen aus keramischen Materialien, Brandschutzplatten usw.).</p>	
<p><b><u>Feuerlöscher</u></b>            An Ständen, Aufbauten, in Verkaufswagen, Zelten usw. ist zur Brandbekämpfung von Entstehungsbränden mind. ein Feuerlöscher PG 6, geeignet für die Brandklassen A, B, C (DIN 14406 / EN 3) in betriebsbereitem Zustand sichtbar und zugänglich vorzuhalten (ggf. sind Hinweisschilder nach BGV A8 anzubringen). Weitere Feuerlöscher können verlangt werden.</p>	
<p><b><u>Löschdecken</u></b>            Wird mit offenen Flammen und / oder größeren Mengen Speiseöl (z.b. in Friteusen) umgegangen, so ist zum Ablöschen von Bränden die auf die persönlichen Kleidungsstücke übergreifen können mindestens eine Löschdecke nach DIN EN 1869 im betroffenen Stand vorzuhalten.</p>	
<p><b><u>Flüssiggas</u></b>            Die Flüssiggasversorgungs- und Verbrauchseinrichtungen sind nach den Technischen Regeln Druckgase - TRG 280 -, den Technischen Regeln Flüssiggas - TRF 1996 - und der Unfallverhütungsvorschrift „Verwendung von Flüssiggas“ (BGV D34) zu errichten und zu betreiben.            Im Einzelfall wird vor der Inbetriebnahme von der Genehmigungsbehörde eine Sachkundigenprüfung verlangt. Die Prüfbescheinigung ist am Betriebsort aufzubewahren</p>	

### **Feuerstätten**

Feuerstätten für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe sind so aufzustellen und zu betreiben, dass sie keinen Brand verursachen können. Die Geräte dürfen nur aufgestellt und betrieben werden, wenn zur Vermeidung einer Entzündung ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m (nach allen Seiten) zu brennbaren Stoffen und Gegenständen eingehalten werden kann.

Werden durch den Hersteller größere Sicherheitsabstände vorgeschrieben, sind diese einzuhalten. Der erforderliche Sicherheitsabstand kann reduziert werden, wenn Abschirmungen und Unterlagen (Wärmedämmungen) aus nicht brennbaren Materialien verwendet werden, die geeignet sind, eine Wärmeübertragung zu verhindern (z.B. Unterlagen aus keramischen Materialien, Brandschutzplatten usw.).

Unter / vor den Feuerstätten für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch nicht brennbare Baustoffe in ausreichender Dicke zu schützen. Dies gilt nicht für Feuerstätten, deren Bauart sicherstellt, dass bei Nennwärmeleistung im Fußboden keine höheren Temperaturen als 85° C auftreten können.

<p style="text-align: center;"><b>Merkblatt</b>  <b>Brandschutzvorkehrungen bei Märkten, Straßenfesten und ähnlichen</b>  <b>Veranstaltungen</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Stand</b>  <b>2008</b></p>
<p><b><u>Druckgasflaschen</u></b>                      Bei Verwendung von Druckgasflaschen mit Flüssiggas darf nur die jeweils im Betrieb befindliche Flüssiggasflasche im Stand aufgestellt werden. Die Verbrauchseinrichtungen und die Flüssiggasflaschen müssen standsicher aufgestellt werden. Reserveflaschen (Druckgasflaschen mit Flüssiggas) oder leere Druckgasflaschen (Flüssiggas) dürfen nicht im Stand bereitgestellt, aufbewahrt oder gelagert werden.                      Die Lagerung von Reserveflaschen oder leeren Druckgasflaschen ist im Sicherheitskonzept zu regeln (eine Zentrallagerung ist anzustreben).                      Druckgasbehälter dürfen nicht in Rettungswegen aufgestellt oder betrieben werden.</p>	
<p><b><u>Weitergehende Anforderungen</u></b>                      Weitere, sich aus der jeweiligen Veranstaltungen und / oder Nutzung ergebende brandschutztechnische Auflagen bleiben vorbehalten.  <b>Anwesenheit des Betreibers</b>  <b>Während der laufenden Veranstaltung muss ein verantwortlicher Leiter oder eine von ihm beauftragte Person ständig anwesend sein. Diese ist für die Einhaltung der angeordneten Maßnahmen verantwortlich.</b>  <b>Gegebenenfalls ist eine betriebstechnische Leitung durch den Veranstalter zu bilden.</b></p>	
<p><b><u>Überwachung</u></b>                      Den mit der Überwachung beauftragten Personen ist jederzeit Zugang zum gesamten Veranstaltungsbereich zu gewähren. Das eingesetzte Standpersonal ist darüber zu unterrichten.                      Im Zuge der präventiven Gefahrenabwehr (Vorbeugender Brandschutz) ist die Feuerwehr berechtigt, die Einhaltung der Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen jederzeit zu prüfen und die Beseitigung festgestellter brandschutztechnischer Mängel zu verlangen.  <b>Ansprechpartner zur Beseitigung von Mängeln ist der verantwortliche Leiter der Veranstaltung.</b></p>	
<p><b><u>Brandsicherheitsdienst</u></b>                      Im Zuge der Durchführung des Brandsicherheitsdienstes ist die Feuerwehr berechtigt, die Einhaltung der Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen jederzeit zu prüfen und die Beseitigung festgestellter Mängel zu verlangen.  <b>Verantwortlich für die Beseitigung von Mängeln ist der Veranstalter.</b>                      Wird durch die Stadt Ostheim/Rhön ein Brandsicherheitsdienst angeordnet, fallen hierfür Gebühren nach den örtlichen Gebührenordnungen an, die über einen gesonderten Gebührenbescheid erhoben werden.</p>	
<p><b><u>Postanschrift</u></b>                      Stadt Ostheim/Rhön                      Marktstraße 24                      97645 Ostheim/Rhön</p>	

